

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XXXX—2021

公共洗手卫生设施配置指南 第2部分：中小学校和托幼机构

Guidance for hand hygiene facilities arrangement—
Part 2: School, nursery and kindergarten

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

深圳市市场监督管理局

发布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 设施分类及要求 2

6 基本要求 2

7 管理维护要求 4

附录 A（规范性） 公共洗手卫生设施构成要素的要求 6

参考文献 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件为DB4403/T XXXX-XXXX《公共洗手卫生设施配置指南》的第2部分。DB4403/T XXXX-XXXX分为两个部分：

——第1部分：公共场所；

——第2部分：中小学校和托幼机构。

本文件由深圳市卫生健康委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳市疾病预防控制中心、深圳市标准技术研究院、深圳市教育局。

本文件主要起草人：武南、马起山、张玲、曾碧静、陈澄、杨文君。

本文件为首次发布。

引 言

在新冠肺炎防控中，勤洗手被世界卫生组织及各国列为主要的个人防疫措施。大量流行病学证据表明，洗手是预防疾病传播和保护市民健康最经济有效的措施。而科学、完备和便利的洗手卫生设施是良好洗手行为养成的基础。

为推动新建、扩建、改建的中小学校和托幼机构完善公共洗手卫生设施的规划、涉及、建设和管理，促进儿童养成良好的洗手习惯，推动传染病防控常态化机制的形成，特制定本文件。

公共洗手卫生设施配置指南 第 2 部分：中小学校和托幼机构

1 范围

本文件规定了中小学校和托幼机构公共洗手卫生设施配置的总则、设施分类及要求、基本要求和
管理维护要求。

本文件适用于指导深圳市辖区内新建、改建、扩建的中小学校和托幼机构公共区域公共洗手卫生设
施的规划、设计、建设和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。

- GB 4706.15—2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
- GB 5749—2006 生活饮用水卫生标准
- GB/T 18145—2014 陶瓷片密封水嘴
- GB 19877.1—2005 特种洗手液
- GB 19877.3—2005 特种香皂
- GB/T 22864—2020 毛巾
- GB 27950—2020 手消毒剂通用要求
- GB/T 34855—2017 洗手液
- GB/T 35763—2017 不锈钢水龙头
- CJ/T 164 节水型生活用水器具
- QB/T 1334—2013 水嘴通用技术条件
- QB/T 2485—2008 香皂
- QB/T 5296—2018 擦拭纸巾

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1

中小学校 school

泛指对青、少年实施初等教育和中等教育的学校，包括完全小学、非完全小学、初级中学、高级中
学、完全中学、九年制学校、十二年制学校等各种学校。

[来源：GB 50099-2011, 定义2.0.7，有修改]

3.2

托幼机构 nursery and kindergarten

托儿所、幼儿园的统称。

4 总则

- 4.1 洗手卫生设施应与中小学校、托幼机构的建设统一规划、合理布局。
- 4.2 洗手卫生设施规划建设应符合国家相关节能、节地、节水、节材、环保的要求。
- 4.3 洗手卫生设施选址和数量应充分综合考虑中小学校和托幼机构的面积、人流情况。
- 4.4 洗手卫生设施的选址和设计应遵循安全、便利的原则。提供方便安全的环境，能够满足学生洗手的数量、时间的需求。
- 4.5 公共洗手卫生设施的建设和维护应能保证给水正常、排水通畅。

5 设施分类及要求

5.1 分类

- 5.1.1 按洗手卫生设施的构成要素，可分为必备要素和可选要素，其中：
 - 必备要素：包括洗手池（盆）、洗手台、水龙头、洁手设施¹⁾；
 - 可选要素：包括干手设施、洗手方法宣传标识、手部消毒设施。
- 5.1.2 按洗手卫生设施的外观存在形式，可分为：
 - 附属式洗手设施：依附于其他建筑物的固定式洗手卫生设施；
 - 独立式洗手设施：不依附于其它建筑物、独立建设的固定式洗手卫生设施。

5.2 要求

洗手池（盆）、洗手台、水龙头、洁手设施、干手设施、洗手方法宣传标识和手部消毒设施应符合附录A的要求。

6 基本要求

6.1 选址要求

- 6.1.1 应在中小学校和托幼机构的以下地点配置洗手卫生设施：
 - 公共厕所；
 - 用餐点；
 - 中小学校普通教室；
 - 托幼机构喂奶室、晨检厅；
 - 户外体育场所；
 - 除计算机教室、语言教室以外的其他功能教室，包括科学教室、实验室、美术教室、音乐教室、舞蹈教室等。
- 6.1.2 宜在中小学校和托幼机构的校园主要出入口配置洗手卫生设施。

6.2 安装要求

- 6.2.1 安装在室内的附属式洗手卫生设施应铺设防滑地砖，地面、墙壁、顶部应使用防水、防滑、防腐、防霉、无辐射、易消毒和清洗的材料。安装在室外的独立式洗手设施的洗手池（盆）或水槽前应有至少 1.20 米宽的硬化地面，可在上方建防雨顶棚。

1) 用于手部清洁的设施，包括洗手液、肥皂、皂液器、肥皂容器等。

- 6.2.2 洗手池（盆）尺寸应与洗手台相匹配。
- 6.2.3 洗手池（盆）宽度和边缘离地距离应与中小學生、兒童的人體尺度和衛生防疫相適應。
- 6.2.4 洗手池（盆）邊緣離地面高度符合以下要求：
- a) 中小學生用為 0.70~0.80 米；
 - b) 托大班和幼兒園用宜為 0.50~0.55 米；
 - c) 托小班用宜為 0.40~0.45 米；
 - d) 乳兒班用宜為 0.75~0.80 米。
- 6.2.5 水龍頭的安裝應牢固、無損壞、無漏水、安裝在同一洗手衛生設施處的水龍頭款式宜統一。並排的水龍頭超過 2 個的，水龍頭間距符合以下要求：
- a) 中小學生用宜為 0.77~0.87 米；
 - b) 托大班和幼兒園用宜為 0.55~0.60 米；
 - c) 托小班用宜為 0.50~0.55 米；
 - d) 乳兒班用應不小於 0.80 米。
- 6.2.6 水龍頭噴水口的安裝高度應保證排水管堵塞時不被淹沒。
- 6.2.7 水龍頭與洗手池（盆）台面外緣的直線距離宜符合以下要求：
- a) 中學生和乳兒班用不宜大於 0.40 米；
 - b) 小學生、幼兒園、托大班和托小班用不宜大於 0.25 米。
- 6.2.8 洗手設施、乾手設施和手部消毒設施應放置或安裝在使用者方便獲取處。
- 6.2.9 乾手器放置或安裝位置除滿足 7.2.7 的要求外，還應設置在公共洗手衛生設施主要出入口處。
- 6.2.10 洗手方法宣傳標識宜張貼在水龍頭上方醒目處。
- 6.2.11 手部消毒設施配置數量不超過公共洗手衛生設施主要出入口數量的，放置或安裝位置除滿足 7.2.8 的要求外，還應設置在公共洗手衛生設施主要出入口處。

6.3 配置要求

6.3.1 水龍頭

- 6.3.1.1 中小學校和托幼機構宜配置感應式或其他非接觸式水龍頭。
- 6.3.1.2 中小學校重點區域的水龍頭最少配置數量可參考表 1 的要求。

表1 中小學校重點區域水龍頭配置表

重點區域		服務人數（人/每個水龍頭）	水龍頭數量（個）
公共廁所		40 人~45 人	——
用餐點		40 人~45 人	——
合班教室		——	1~2
功能教室	科學教室	——	1
	實驗室	——	1
	美術教室	——	1
	音樂教室	——	1
	舞蹈教室	——	1
	書法教室	——	1
	史地教室	——	1
閱覽室		60 人~70 人	——
體育場所	室外田徑場（足球場）	100 人~150 人	——

表1 中小学校重点区域水龙头配置表（续）

重点区域		服务人数（人/每个水龙头）	水龙头数量（个）
体育场所	篮球、排球等球类场所	60 人~70 人	——
校园主要出入口	正门	——	2
	其它出入口	——	1

6.3.1.3 托幼机构重点区域的水龙头最少配置数量可参考表2的要求。

表2 托幼机构重点区域水龙头配置表

重点区域		服务人数（人/每个水龙头）	水龙头数量（个）
托儿所	乳儿班每班卫生间	——	2
	托小班每班卫生间	——	3
	托大班每班卫生间	——	4
	喂奶室	——	1
幼儿园	幼儿每班卫生间	——	6
晨检室（厅）		——	1
室外公共活动场所		100 人~150 人	——

6.3.2 其它要素

6.3.2.1 安装在中小学校公共厕所、用餐点和托幼机构婴幼儿生活单元用房的附属式公共洗手卫生设施，除应配置必备要素外，还应配置洁手设施、干手设施、洗手方法宣传标识，宜根据公共洗手卫生设施物理空间大小和疫情防控需要选择配置手部消毒设施。

6.3.2.2 洁手设施的配置可参考以下要求：

- 中小学校和托幼机构的公共洗手卫生设施均应配置洁手设施；
- 附属式洗手设施宜配置感应式洁手设施；
- 宜按与水龙头数量不低于 1：2 的比例配置。

6.3.2.3 干手设施配置可参考以下要求：

- 中小学校的干手设施宜使用干手器或干手纸，托幼机构的干手设施宜使用毛巾；
- 仅采用毛巾作为干手设施的，应按照每人不少于 2 条毛巾的要求来配置，且应每天对毛巾进行清洗、消毒；
- 仅采用干手器作为干手设施的，宜按与公共洗手卫生设施主要出入口数量不低于 1：1 的比例配置；
- 仅采用干手纸作为干手设施的，应在附近配置垃圾收纳装置；
- 同时采用两种或以上类别干手设施的，可根据使用对象实际需求配置。

6.3.2.4 安装在除 6.3.2.1 以外其他地点的附属式洗手设施、中小学校和托幼机构所有独立式公共洗手卫生设施，宜根据自身条件和疫情防控需要选择配置洗手方法宣传标识和手部消毒设施。

6.3.2.5 手部消毒设施宜采用非接触式手部消毒设施。

7 管理维护要求

7.1 管理要求

7.1.1 工作日期间，宜每两小时清扫、清理公共洗手卫生设施内残留垃圾、积水，做到日产日清，保持公共洗手卫生设施干净整洁。

7.1.2 宜每日对公共洗手卫生设施进行消毒。

7.1.3 应做好洁手设施、干手设施和手部消毒设施的后勤保障工作，保证正常使用。

7.1.4 公共洗手卫生设施地面光滑的，应同步设置防滑标识。

7.2 维护要求

7.2.1 应有专人负责公共洗手卫生设施的日常维护。

7.2.2 应定期对公共洗手卫生设施进行全面检查，保障设施正常使用、无故障。检查内容包括但不限于以下方面：

- 洗手池（盆）是否完好无损、无堵塞；
- 洗手台是否完好无损、无磨损、无污渍；
- 水龙头是否能够正常使用；
- 洁手液容器和手部消毒液容器是否完好、有效、无污渍；
- 干手器、干手纸容器是否完好、有效、无污渍；
- 洗手方法宣传标识是否清晰。

7.2.3 公共洗手卫生设施维修时，应有明显提示标识；设施停止使用时，应张贴通知，明确停用时间、原因。

7.2.4 修复乱涂写、乱刻画、熏烫、破损、故障的设施设备，修复效果应与原体色泽相近，与整体协调。

7.2.5 在维护公共洗手卫生设施设备时，应优先使用绿色环保建材、节水型卫生设施设备，严禁使用强酸强碱等腐蚀性材料。

7.2.6 每次设施设备维护，应做好留痕管理，及时填写报修记录，并及时报修。

附 录 A
(规范性)
公共洗手卫生设施构成要素的要求

A.1 洗手池（盆）和洗手台要求

- A.1.1 材料应防水、无毒无害，易于清洁、消毒。
- A.1.2 表面应光滑、无裂纹、无毛刺，边角应光滑，有衔接处的，衔接处应平滑。
- A.1.3 洗手池（盆）宽度符合以下要求：
 - 中小学生和乳儿班用宜为 0.6 米；
 - 托大班和幼儿园用宜为 0.40~0.45 米；
 - 托小班用宜为 0.35~0.40 米。

A.2 水龙头要求

- 水龙头除应符合CJ/T 164中水嘴的相关要求外，还应符合以下要求：
- 不锈钢水龙头应符合 GB/T 35763—2017 的要求；
 - 陶瓷水龙头应符合 GB/T 18145—2014 的要求；
 - 其它材料的水龙头应符合 QB/T 1334—2013 的要求。

A.3 洁手设施要求

- A.3.1 洁手液应符合GB/T 34855-2017的要求。
- A.3.2 具有抗菌、抑菌等特种功能的洁手液应符合GB 19877.1—2005的要求。
- A.3.3 肥皂应符合QB/T 2485-2008的要求。
- A.3.4 具有抗菌、抑菌等特种功能的肥皂应符合GB 19877.3—2005的要求。

A.4 干手设施要求

- A.4.1 干手纸应符合QB/T 5296—2018的要求。
- A.4.2 擦手毛巾应符合GB/T 22864—2020的要求。
- A.4.3 感应式干手器应符合以下要求：
 - 安全性能符合 GB 4706.15—2008 的相关要求；
 - 风温保持 35~40℃。

A.5 洗手方法宣传标识要求

洗手方法的宣传标识应采用图片的形式，内容应包括六步洗手法，具体内容见图A.1。

A.6 手部消毒设施

手部消毒剂应符合GB 27950—2020的相关要求。



图A.1 六步洗手法

参 考 文 献

- [1] GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
 - [2] GB 50099—2011 中小学校设计规范
 - [3] JGJ 39—2019 托儿所、幼儿园建筑设计规范
 - [4] DB4403/T 23—2019 公共厕所建设规范
 - [5] SB/T 11087—2014 购物中心等级划分规范
 - [6] 托儿所幼儿园卫生保健管理办法 中华人民共和国卫生部中华人民共和国教育部令（第76号）
 - [7] 深圳市托育机构设置指南
 - [8] 张绮曼, 郑曙旻. 室内设计资料集. 北京: 中国建筑工业出版社出版, 2000.
-