

深圳市市场监督管理局

难燃建筑装饰装修材料产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-070-2023

1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域难燃建筑装饰装修材料产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于难燃胶合板。

2 产品种类及定义

表 1 产品种类

产品种类	包含产品列举
难燃建筑装饰 装修材料	难燃胶合板

表 2 术语和定义

产品种类	产品种类描述
难燃胶合板	经过阻燃处理，燃烧性能达到难燃等级的胶合板。

3 抽样数量

随机抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的 10 张样品，5 张作为检验样品带回承检单位，5 张作为备用样品。生产领域和流通领域实体店检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构或被抽样单位，流通领域电子商务交易平台检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

上述样品数量为本实施规范全项目所需样本量。如监督抽查任务为部分项目，按抽查任务文件规定执行。

4 检验项目及标准

表 3 检验项目及标准等要求

序号	检验项目		检测依据	项目性质	检测/复检方法	复检样品
1	燃烧性能等级	燃烧增长速率指数	GB8624-20125.1.1; GB 20286-2006 5.1	强制性	GB/T 20284-2006	备样
2		火焰横向蔓延		强制性	GB/T 20284-2006	备样
3		600s 内总放热量		强制性	GB/T 20284-2006	备样
4		60s 内焰尖高度		强制性	GB/T 8626-2007	备样
5		60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象		强制性	GB/T 8626-2007	备样
6	产烟特性等级	烟气生成速率指数 1	GB8624-2012附录 B.1.4	推荐性	GB/T 20284-2006	备样
7		600s 内总烟气生成量 1	GB/T 18101-2013		GB/T 20284-2006	备样
8	燃烧滴落物/微粒等级 1		GB8624-2012附录 B.1.5 GB/T 18101-2013	推荐性	GB/T 20284-2006	备样
9	甲醛释放量		GB18580-2017	强制性	GB/T17657-2013	备样
注 1: 序号 6-8 适用于明示执行 GB/T 18101-2013 或明示产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级的产品。						

5 判定规则

5.1 依据标准

GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

GB/T 18101-2013 《难燃胶合板》

GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准、政府法规及产品明示质量要求。

5.2 判定原则

5.2.1 经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查未发现不合格；出现一项或一项以上项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。单项判定时，该项目所有样品全部合格，判该项目合格；出现一个或一个以上样品不合格，判该样品单项不合格。

5.2.2 若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.3 若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求(含法规要求)时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.4 若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

5.2.5 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

6 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范编制人员：吴耀耀、韩宇、杨彦彰、陈泽勇、徐涛、安创文、林斌、刘峰、李菊欢。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理